

Abaque : l'efficacité des échangeurs à contre-courants

NUT	C _{MIN} / C _{MAX}							
	0,00	0,25	0,50	0,70	0,75	0,80	0,90	1,00
0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,25	0,221	0,216	0,210	0,206	0,205	0,204	0,202	0,200
0,50	0,393	0,378	0,362	0,350	0,348	0,345	0,339	0,333
0,75	0,528	0,502	0,477	0,457	0,452	0,447	0,438	0,429
1,00	0,632	0,598	0,565	0,538	0,532	0,525	0,513	0,500
1,25	0,713	0,675	0,635	0,603	0,595	0,587	0,571	0,556
1,50	0,777	0,735	0,691	0,655	0,645	0,630	0,618	0,600
1,75	0,826	0,784	0,737	0,697	0,687	0,677	0,657	0,636
2,00	0,869	0,823	0,775	0,733	0,722	0,711	0,689	0,667
2,50	0,918	0,880	0,833	0,788	0,777	0,764	0,740	0,714
3,00	0,950	0,919	0,875	0,829	0,817	0,804	0,778	0,750
3,50	0,970	0,945	0,905	0,861	0,848	0,835	0,807	0,778
4,00	0,982	0,962	0,928	0,886	0,873	0,860	0,831	0,800
4,50	0,989	0,974	0,944	0,905	0,893	0,880	0,850	0,818
5,00	0,993	0,982	0,957	0,921	0,909	0,896	0,866	0,833
5,50	0,996	0,998	0,968	0,933	0,922	0,909	0,880	0,846
6,00	/	/	0,975	0,944	/	0,921	0,892	0,857
6,50	/	/	0,980	0,953	/	0,930	0,902	0,867
7,00	/	/	0,985	0,960	/	0,939	0,910	0,875
7,50	/	/	0,988	0,966	/	0,946	0,918	0,882
8,00	/	/	0,991	0,971	/	0,952	0,925	0,889
8,50	/	/	0,993	0,975	/	0,957	0,931	0,895
9,00	/	/	0,994	0,979	/	0,962	0,936	0,900
9,50	/	/	0,996	0,982	/	0,966	0,941	0,905
10,00	/	/	0,997	0,985	/	0,970	0,945	0,909
∞	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

